

Herrn Bezirksverordneten Dr. Stefan Schneider

über

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung  
Pankow von Berlin

über

den Bezirksbürgermeister

### **Kleine Anfrage KA-0731/VI**

über

Beleuchtungsstärke im BVV-Saal

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:

1.

*Welche Normen und Richtwerte für Beleuchtungsstärke sind für den BVV-Saal anzuwenden?*

Die Nennbeleuchtungsstärken für Beleuchtungsanlagen sind in der DIN 5035 und der EN 12464 geregelt. Bei der Betrachtung des BVV-Saals ist die Sehaufgabe zu definieren. Es wird davon ausgegangen, dass der BVV-Saal vor allem für Tagungen und Sitzungen mit der Sehaufgabe Lesen und Schreiben genutzt wird. In diesem Fall wird eine Beleuchtungsstärke von 500 Lx benötigt.

2.

*Entspricht die vorhandene Beleuchtung im BVV-Saal diesen Normen bzw. Richtwerten?*  
Die vorhandene Beleuchtungsanlage erfüllt die in der DIN geforderten Werte nicht.

3.

*Falls nein: Was wäre zu tun, um den BVV-Saal den Richtwerten entsprechend anzupassen?*

Die vorhandenen Leuchten sind ca. 45 - 50 Jahre alt. Die Kunststoffabdeckungen sind spröde, Ersatzteile gibt es für die Leuchten nicht mehr. Darum müssten diese verschrottet werden. Um eine DIN-gerechte Ausleuchtung zu realisieren, wäre die Beleuchtung komplett zu erneuern. Da das Leitungsnetz marode und die derzeitige Lichtsteuerung (Verteilerkasten) total veraltet ist, wären diese Teile ebenfalls zu sanieren.

4.

*Welche Kosten würden dabei entstehen?*

In Abhängigkeit von Vorgaben des Architekten sind die Leuchten auszuwählen. Nach unserer Erfahrung belaufen sich die Kosten hierfür auf ca. 50.000,00 € Brutto. Kosten für den Austausch des Leitungsnetzes und der Verteilung belaufen sich auf ca. 35.000,00 € Brutto.

Christine Keil